

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23;
e-mail: cge@megalink.ru; <http://www.cgemegalink.ru>

ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

Заключение № 118/ЗП-81 от 24.06.2019

к протоколу испытаний

№ 14.7/2.3. -1757 от 07.06.2019

Качество питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранной из
крана раковины ЛОУ при МБОУ СОШ № 10, расположенного по адресу: Забай-
кальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, 18:


по микробиологическим показателям по результатам испытаний:

- общее колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ в 50 мл, при норми-
руемом значении – отсутствие число бактерий в 50 мл, что соответствует требо-
ваниям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества»;

- общее микробное число – 25 КОЕ в 1 мл, при нормируемом значении 50
число образующих колоний микробов в 1 мл, что соответствует требованиям п.
3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01

- термотолерантные колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ в 50 мл,
при нормируемом значении – отсутствие число бактерий в 50 мл, что соответ-
ствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Эксперт



А.С.Колесников

Технический директор органа инспекции



К.А.Горковенко